

# Manual de Instalación

## Trio Controller



## Trio

### Controlador Porcino

Ag/MIS/ImES-2854-11/22 Rev 1.2  
P/N: 116889  
Spanish



# Trio Controller

## Manual de Instalación

Revisión: 1.2 of 10/2023

Software del producto: Versión 5.0.18

Este manual de uso y mantenimiento es un componente integrante del aparato junto con la documentación técnica adjunta y se ha redactado con referencia a la Directiva 2006/42/CE, anexo II, apartado A.

Este documento está dirigido al usuario del aparato: queda prohibido reproducirlo total o parcialmente, guardarlo en forma de archivo en la memoria de un ordenador o entregarlo a terceras partes sin la autorización previa del ensamblador del sistema.

Munters se reserva el derecho a realizar modificaciones en el aparato en virtud de los avances técnicos y jurídicos.

# Tabla de Contenido

<i>Sección</i>	<i>página</i>
<b>1 INTRODUCCIÓN</b>	<b>8</b>
1.1 Exención de Responsabilidad	8
1.2 Introduction	8
1.3 Notes	8
<b>2 PRECAUCIONES</b>	<b>9</b>
2.1 Conexión a Tierra	9
2.2 Filtrado	9
2.3 Verificar el Nivel de Batería	9
2.4 Convertidores de Frecuencia	9
<b>3 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD</b>	<b>11</b>
3.1 Información Preliminar	11
3.1.1 Precauciones de Seguridad	11
3.1.1.1 Puesta a Tierra y Cableado Blindado	11
3.1.1.2 Instalación y Conexiones Eléctricas	12
3.1.2 Contenido del Paquete	12
3.2 Montaje de la Unidad	12
3.2.1 Aberturas Precortadas	12
3.2.2 Colgar la Unidad	13
3.3 Disposición	14
3.3.1 Disposición de la Placa	14
3.3.2 Especificaciones de Dispositivos Externos	15
3.4 Diagramas de Cableado	16
3.4.1 Relés de Alto Voltaje	17
3.4.2 Alarmas y Energía	19
3.4.3 Conexión a Internet	20
3.4.4 Dispositivos Análogos	21
3.4.5 Dispositivos Digitales	22
3.4.6 Dispositivos de Entrada Analógica	22
3.4.6.1 Sensor de CO <sub>2</sub>	23
3.4.6.2 Sensores de Temperatura	25
3.4.6.3 Sensor de Humedad	27
3.4.6.4 Cableado de Potenciómetro	28
3.4.6.5 Sensor de Amoniaco	29
3.4.7 Trio RPS	30

3.5	Mangueras del Sensor de Presión .....	31
3.6	Convenciones.....	32
3.7	Símbolos de Producto .....	32
<b>4</b>	<b>TRIOAIR .....</b>	<b>33</b>
4.1	Cuentas Trio Air .....	33
4.2	Emparejar un Trio .....	34
<b>5</b>	<b>ESPECIFICACIONES .....</b>	<b>39</b>
<b>6</b>	<b>USAR LA PANTALLA TÁCTIL DEL TRIO.....</b>	<b>40</b>
<b>7</b>	<b>MAPEAR Y CONFIGURAR DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA .....</b>	<b>42</b>
7.1	Mapear Dispositivos .....	42
7.2	Sensores de Temperatura .....	46
7.2.1	Configurar Sensores de Temperatura .....	46
7.2.2	Mapear Sensores de Temperatura .....	46
7.2.3	Activar la Estación Meteorológica.....	47
7.3	Dispositivos de Ventilación.....	48
7.3.1	Configurar los Ventiladores.....	48
7.3.1.1	Ventiladores Encendido/Apagado.....	49
7.3.1.2	Ventiladores 0 -10 Voltios .....	50
7.3.2	Configurar el Ventiladore Agitador.....	51
7.3.2.1	Encendido Apagado Ventiladores Agitadores .....	51
7.3.2.2	0 – 10 Volt Ventiladores Agitadores .....	52
7.4	Sensores .....	53
7.4.1	Configurar Sensores de Amoniaco.....	53
7.4.2	Configurar Sensores de CO2 .....	54
7.4.3	Configurar Sensores de Humedad .....	55
7.4.4	Configurar sensores de Medidores de Agua .....	56
7.4.5	Cómo definir los Sensores del Medidor de Gas.....	57
7.5	Dispositivos de Calefacción .....	58
7.5.1	Configurar Calefactores Encendido/Apagado.....	58
7.5.2	Configurar Calefactores Variables .....	59
7.6	Configurar Dispositivos de Enfriamiento.....	60
7.7	Tomas de Aire, Puertas de Túneles, Salidas de Aire .....	61
7.7.1	Asignación de los Potenciómetros .....	61
7.7.2	Configurar Tomas de aire/Puertas de Túneles.....	62
7.7.2.1	Calibración del Potenciómetro .....	63
7.7.2.2	Calibración de la Entrada/Túnel .....	63
7.7.3	Configurar Salidas de Aire .....	65
7.8	Configurar el Aspersor .....	66
7.9	Configurar Igual Que Relés.....	67
7.10	Configurar Igual que Puertos Análogos .....	68

7.11	Configurar Temporizadores .....	69
7.12	Configurar Puertos Auxiliares .....	70
7.13	Configurar el Ventilador de Medición .....	71
7.14	Dispositivos de Alimentación .....	72
7.14.1	Configurar el Relé del Alimentador .....	72
7.14.2	Configurar el Sensor del Alimentador Activo .....	73
7.14.3	Configurar el Sensor de la Línea de Alimentación .....	74
7.15	Trio RPS.....	75
7.15.1	Definir el Sensor .....	75
7.15.2	Calibración de la Presión Estática .....	75
<b>8</b>	<b>ANEXO A: MANUAL DE SERVICIO .....</b>	<b>78</b>
8.1	Mantenimiento .....	78
8.2	Resolución de Problemas.....	79
8.2.1	Internet.....	79
8.2.2	Componentes Electrónicos.....	80
8.3	Piezas de Recambio .....	81
8.3.1	Información Preliminar.....	81
8.3.2	Piezas de Recambio de la Caja del Trio 20.....	82
8.3.3	Piezas de Recambio de la Puertadel Trio 20.....	83
8.3.4	Piezas de Recambio del Contenedor Principal del Trio 20 .....	85
8.3.5	Opciones Adicionales .....	86
8.3.6	Placas .....	86
8.3.6.1	Placas de la Puerta .....	86
8.3.6.2	Placas del Contenedor Principal .....	89
<b>9</b>	<b>ANEXO B: UNIDAD DE TRIO EXPANSION .....</b>	<b>91</b>
9.1	Disposición .....	91
9.2	Diagramas de Cableado .....	92
9.2.1	Cableado de Trio a Trio Expansion .....	92
9.2.2	Relés de Alto Voltaje.....	93
9.2.3	Energía .....	94
9.3	Terminación de Expansión Trio / Trio.....	95
9.4	Convenciones.....	96
9.5	Símbolos de Producto .....	96
9.6	Mapear Dispositivos .....	96
9.7	Especificaciones.....	98
9.8	Piezas de Repuesto.....	99
9.8.1	Información Preliminar.....	99
9.8.2	Repuestos Contenedor Expansion .....	99
9.8.3	Repuestos del Contenedor Principal.....	101
9.8.4	Repuestos de la Tarjeta del Contenedor Principal.....	102

<b>10</b>	<b>ANEXO C: INSTALACIÓN DEL MÓDEM CELULAR TRIO .....</b>	<b>103</b>
10.1	Prerrequisitos.....	103
10.1.1	Dispositivos Compatibles.....	103
10.1.2	Software Necesario .....	103
10.1.3	Acceso a Internet.....	104
10.2	Instalación.....	104
10.2.1	Instalación Física.....	104
10.2.1.1	Módem y Tarjeta SIM.....	104
10.2.1.2	Taladrado .....	107
10.2.2	Configuración .....	110
<b>11</b>	<b>GARANTÍA .....</b>	<b>112</b>

# 1 Introducción

## 1.1 Exención de Responsabilidad

Munters se reserva el derecho a realizar modificaciones en las especificaciones, cantidades, dimensiones, etc., después de la publicación por razones de producción u otras. La información contenida en este documento ha sido redactada por expertos cualificados de Munters. Si bien estamos convencidos de que la información es correcta y completa, no ofrecemos garantía ni realizamos aseveración alguna para ningún fin particular. La información proporcionada se entrega de buena fe, y el usuario deberá ser consciente de que utilizar las unidades o los accesorios de forma contraria a como se dispone en las indicaciones y los avisos del presente documento será responsabilidad exclusiva del usuario, quien deberá asumir los riesgos que de ello se deriven.

## 1.2 Introduction

Le felicitamos por haber adquirido uno de los excelentes Trio Swine Controllers.

Para que pueda sacar el máximo partido a este producto, es muy importante que lo instale, lo ponga en marcha y lo maneje de la forma adecuada. Antes de instalar o utilizar el Trio, lea este manual atentamente. También le recomendamos que lo guarde en un lugar seguro para futuras consultas. El propósito de este manual es servir de referencia para la instalación, la puesta en marcha y el manejo diarios de los equipo de Munters.

## 1.3 Notes

Fecha de publicación: Mayo 2021

Munters no puede garantizar el envío a los usuarios de información sobre los cambios, ni la distribución de manuales nuevos.

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual sin el consentimiento expreso y por escrito de Munters. El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

# 2 Precauciones

- Conexión a Tierra
- Filtrado
- Verificar el Nivel de Batería
- Convertidores de Frecuencia

## 2.1 Conexión a Tierra

- Conecte siempre las pantallas de temperatura y de sensores a la tierra. Evite mezclar el cableado de alta tensión con cableado del sensor y de baja tensión.
- Mantenga el controlador a la mayor distancia posible de los principales contactores y de otras fuentes de interferencia eléctrica.
- No conecte las pantallas de comunicación, que se extienden desde una propiedad a la otra a ambos extremos. Conéctelas a un extremo únicamente. La conexión a ambos extremos puede ocasionar bucles de masa, lo que reduce la fiabilidad.
- La conexión COM para comunicaciones no es el cable blindado. Los cables COM, RX y TX deben estar conectados unos a otros en todos los controladores.

## 2.2 Filtrado

Si la instalación incluye un inversor de energía para hacer funcionar ventiladores a diferentes velocidades, instale un filtro EMI enfrente del inversor, de acuerdo con las especificaciones provistas por el fabricante del inversor. Consulte la documentación del inversor.

## 2.3 Verificar el Nivel de Batería

Verifique la batería una vez al año. La potencia generada debe ser 2,7 voltios (mínimo). Únicamente el personal autorizado debe reemplazar la batería en caso de que la potencia generada sea menor al nivel mínimo requerido o cada cinco años.


## 2.4 Convertidores de Frecuencia

Los convertidores de frecuencia pueden causar graves interferencias eléctricas y electromagnéticas. Por lo tanto, cuando se emplea un convertidor de frecuencia, es muy importante que usted siga cuidadosamente las instrucciones de instalación del fabricante.

En particular, verificar:

- que el blindaje de los cables entre el inversor y cualquier motor cumple con los estándares de la industria
- conexión a tierra del chasis y la potencia del motor del cable del inversor
- adecuada conexión a tierra de baja tensión cable blindado

- de que los cables del controlador y del inversor se mantienen en conductos separados o haces de cables.



1. Controlador

2. Inversor

3. Coloque el controlador de al menos cinco metros desde el inversor

# 3 Instalación de la Unidad

Las siguientes secciones detallan el procedimiento de montaje y cableado del Trio.

*NOTE Munters recomienda que las siguientes operaciones sean realizadas por un técnico entrenado.*

- Información Preliminar
- Montaje de la Unidad
- Disposición
- Diagramas de Cableado
- Mangueras del Sensor de Presión
- Convenciones
- Símbolos de Producto

## 3.1 Información Preliminar

- Precauciones de Seguridad
- Contenido del Paquete

### 3.1.1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

*PRECAUCIÓN Estas unidades deben ser instaladas por un . Desconecte la alimentación para evitar daños.*

*NOTE Categoría de la instalación (Categoría de sobrevoltaje) II*

- Proteja la fuente de alimentación del controlador con un cortacircuitos de 1 amperio.
- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NEC).

#### 3.1.1.1 Puesta a Tierra y Cableado Blindado

- Desde la terminal de tierra, conecte un cable grueso directamente al polo a tierra. Si es necesario, lleve un cable grueso al sistema de puesta a tierra del servicio eléctrico en vez de directamente a la varilla de puesta a tierra.
- No use cables delgados para las conexiones a tierra. Deben soportar grandes corrientes de rayos, algunas veces de miles de amperios. Ciertamente, no use el blindaje de los sensores o el cableado de bajo voltaje para este propósito.
- Cuando haga empalmes para cables largos, asegúrese que el empalme es a prueba de agua. Use forros autoadhesivos termoencogibles (grado marino) para efectuar conexiones a prueba de agua.
- Todos los dispositivos de baja tensión (digitales, análogos o comunicaciones) deben tener un cable blindado conectado a la regleta de puesta a tierra de la unidad.

### 3.1.1.2 Instalación y Conexiones Eléctricas

- Instale los controles electrónicos computarizados al menos a un metro (3 pies) de fuentes de interferencia tales como cableado de alto voltaje para motores, ventiladores de velocidad variable, atenuadores de luz y relevadores.
- Instale los controles electrónicos en un cuarto de control ventilado, protegido de temperaturas extremas y ambientes con suciedad. Ubique los controles de tal forma que los operadores puedan usar y leer los indicadores y pantallas con facilidad.
- Conserve los cables de bajo voltaje separados de los de alto voltaje.
- Use cables blindados para las señales de bajo voltaje. Para cableado subterráneo (entre edificios), use cables de alto grado rellenos de gel que son inmunes a la humedad.
- Selle los puntos de entrada de cables y las cajas de control para prevenir la corrosión y contaminación. Si usa sellante de silicona de fraguado con ácido, mantenga el control abierto y ventilado hasta que fragüe. De lo contrario, el ácido acético dañará las partes metálicas, incluidos los circuitos.

### 3.1.2 CONTENIDO DEL PAQUETE

- Una unidad Trio
- Un soporte para colgar
- Dos tornillos

## 3.2 Montaje de la Unidad

- Aberturas Precortadas
- Colgar la Unidad

### 3.2.1 ABERTURAS PRECORTADAS

1. Usando los clips y tornillos suministrados, monte el Trio.
2. En la parte inferior del Trio hay aberturas precortadas que se utilizan para pasar los cable de alto y bajo voltaje.




Figura 1: Aberturas precortadas en el Trio y tamaño del paquete

- Usando un destornillador y un martillo, aplique presión suavemente a las aberturas precortadas.
- **Abra únicamente los agujeros que necesitará.**
- Munters recomienda abrir las aberturas precortadas antes de montar la unidad.
- 16\*: Use esta abertura para el cable Ethernet.

3. Pase los cables necesarios a través de los sujetas cables del fondo de la unidad.

**CAUTION** Pase los cables de bajo voltaje por una abertura y los cables del relé de alto voltaje por otra abertura diferente. ¡No pase los dos por la misma abertura!


4. Cierre la tapa de la carcasa del Trio cuidadosamente ajustándola bien. Use silicona o un similar para los sujetas cables.

**CAUTION** Munters recomienda encarecidamente que selle todos los puntos de entrada con silicona RTV. Omitir hacerlo puede conducir a daños en la unidad.


5. Después de terminar la instalación, opere el Trio durante algunas horas y compruebe de nuevo la correcta instalación.

### 3.2.2 COLGAR LA UNIDAD

1. Fije el soporte a la pared (el cliente suministra los tornillos).



2. Cuelgue el Trio del soporte.



3. Asegure la unidad a la pared usando los dos tornillos suministrados (opcional).

### 3.3 Disposición

- Disposición de la Placa
- Especificaciones de Dispositivos Externos

#### 3.3.1 DISPOSICIÓN DE LA PLACA




Figura 2: Disposición de la placa

1	Puertos análogos/digitales	7	Interruptores DIP
2	Regleta de puesta a tierra	8	Fan
3	20 relés	9	Antena wifi
4	Relé de alarma	10	Tarjeta SIM
5	Puertos de energía	11	Tarjeta SD
6	Puerto Ethernet		




Figura 3: Interruptores DIP, expandido

- Se eleva un interruptor DIP en cada conjunto.
- Solo levante un interruptor DIP si un dispositivo está conectado a un puerto S.

### 3.3.2 ESPECIFICACIONES DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

Tabla 1: Dispositivos de salida

Tipo de entrada/salida	Cantidad
Salida Analógica	8
Entrada analógica	6
Entrada digital	8
Sensores de temperatura	12
Total	34

Tabla 2: Dispositivos de salida

Dispositivos de salida	Número máximo de dispositivos	Número de dispositivos de relé	Número de dispositivos analógicos
Enfriamiento	2	2	N/A
Escape Central Enfriamiento	2	2	N/A
Calefactores	6	6	6
Tomas de aire	2	2	2
Salida de aire	1	N/A	1
Puertas de Túneles / Cortina	2	2	2
Ventiladores Exhaust/Tunnel	20	20	8
Ventiladores (Escape Central)	20	20	8
Ventilador agitador	1	1	1

Dispositivos de salida	Número máximo de dispositivos	Número de dispositivos de relé	Número de dispositivos analógicos
Aspersor	1	1	N/A
Temporizador	5	5	N/A
Alimentador	2	2	N/A
Línea de Alimentación	1	1	N/A
Lighting	4	4	N/A
Igual que relé	30	30	N/A
Igual que análoga	8	NA	8
Alarma	1	1	N/A

Tabla 3: Sensores

Tipo de dispositivo	Sensores analógicos	Sensores digitales
Sensor de temperatura	12	N/A
Sensor de humedad	1	N/A
Sensor de CO2	1	N/A
Sensor de amoníaco	1	N/A
Pressure Sensors	2	N/A
Potenciometros	4	N/A
Medidores de agua	N/A	1
Entradas auxiliares	N/A	4
Feeder Line Sensor	N/A	1
Ventilador de medición	N/A	1

### 3.4 Diagramas de Cableado

- Relés de Alto Voltaje
- Alarmas y Energía
- Conexión a Internet
- Dispositivos Análogos
- Dispositivos Digitales
- Dispositivos de Entrada Analógica
- Trio RPS

### 3.4.1 RELÉS DE ALTO VOLTAJE




Figura 4: Dispositivos de alto voltaje (ejemplos)

1	Ejemplo de dispositivos
---	-------------------------

**NOTE** El relé controla motores y dispositivos de calefacción mediante contactores, no directamente.




Figura 5: Vista detallada del cableado del relé




Figura 6: Numeración de relés y puertos

### 3.4.2 ALARMAS Y ENERGÍA




Figura 7: Relé de alarma y puertos de energía

1	Relé de alarma
2	Puertos de energía

- Conecte el dispositivo de luz o sirena al relé de alarma.

### 3.4.3 CONEXIÓN A INTERNET




Figura 8: Puerto Ethernet

**CAUTION** Conecte el cable de Internet al puerto 2. No conecte el cable al puerto 1.

1	Puerto interno (no use este puerto)
2	Puerto Ethernet
3	Cable RJ-45

### 3.4.4 DISPOSITIVOS ANÁLOGOS

Trio es compatible con control análogo sobre una variedad de dispositivos.




Figura 9: Dispositivos de salida análogos (ejemplos)




Figura 10: Esquema de cableado de dispositivo análogo

- Conecte los dispositivos de salida análogos a una AO y un puerto COM. ¡Ponga a tierra estos dispositivos!

### 3.4.5 DISPOSITIVOS DIGITALES




Figura 11: Dispositivos de entrada digitales (ejemplos)




Figura 12: Esquema de cableado de dispositivo digital

- Conecte los dispositivos digitales a un puerto D y a un puerto DCOM.
- Trio es compatible con contadores de agua y entradas auxiliares.

### 3.4.6 DISPOSITIVOS DE ENTRADA ANALÓGICA

- Sensor de CO2
- Sensores de Temperatura
- Sensor de Humedad
- Cableado de Potenciómetro
- Sensor de Amoniac

### 3.4.6.1 Sensor de CO2




Figura 13: Cableado del sensor de CO2

Número	Función
1	Puerto S (cable negro)
2	Puerto COM (cable verde)
3	Cable blindado
4	Cable marrón: fase
5	Cable azul: neutro
6	Cable rojo: +12VDC
7	Cable negro: -12VDC




Figura 14: Esquema de cableado del sensor de CO2

- Conecte el dispositivo de CO2 a:
  - Controlador
    - Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 4 (4 a 20 mA).
    - Puerto COM
  - Fuente de alimentación
    - +12V
    - -12V

### 3.4.6.2 Sensores de Temperatura




Figura 15: Cableado RTS

Número	Función
1	Puerto COM port (Cable negro)
2	Puerto T (Cable rojo)




Figura 16: Esquema del cableado RTS

- Conecte cada sensor RTS a:
  - Puerto T.
  - Puerto COM.
  - ¡Regleta de puesta a tierra!




Figura 17: Esquema del cableado RTS Puerto S

Número	Función
1	Puerto COM port (Cable negro)
2	Puerto S (Cable rojo)




Figure 18: Esquema del cableado RTS Puerto S

- Conecte cada sensor RTS a:
  - Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 1 (temperatura).
  - Puerto COM.
  - ¡Regleta de puesta a tierra!

### 3.4.6.3 Sensor de Humedad




Figura 19: Cableado RHS+

Número	Función
1	Puerto COM (cable negro)
2	12 V (cable rojo)
3	Puerto S (cable blanco)
4	Cable blindado




Figura 20: Esquema de cableado del sensor RHS+

- Conecte cada sensor RHS+ a:
  - Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 3 (entrada análoga).
  - Puerto COM.
  - Puerto de 12 V DC.
  - ¡Regleta de puesta a tierra!

### 3.4.6.4 Cableado de Potenciómetro




Figura 21: Cableado de potenciómetro




Figura 22: Esquema del cableado de potenciómetro

- Conecte cada potenciómetro a:
  - Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 2 (potenciómetro).
  - Puerto COM.
  - Puerto de 3,3 V.

### 3.4.6.5 Sensor de Amoniaco




Figura 23: Cableado del sensor de amoniaco

Number	Function
1	Puerto COM (alambre verde)
2	Puerto S (alambre marrón)
3	Alambre blanco
4	Fase (Alambre marrón)
5	Neutro (Cable azul)
6	18-30VDC (Cable rojo)
7	COM (Alambre negro)
8	10 resistencia de 20.3 kohm (El resistor se suministra con el sensor, pero debe ser instalado en sitio)
9	Conector rápido




Figure 24: Esquema del cableado de lsensor de amoniaco

- Conecte un sensor de amoniaco a un:
  - Puerto S. En el interruptor DIP correspondiente, levante el interruptor DIP 3 (entrada analógica).
  - Puerto COM.

### 3.4.7 TRIO RPS

Trio RPS funciona como un segundo sensor de presión estática para el controlador Trio. La siguiente sección describe la instalación.

El Trio es compatible con hasta dos sensores de presión estática, uno incorporado y otro externo. Instale el RPS en el segundo galpón.




Figura 25: Cableado del RPS

Número	Función
1	Puerto S. Levante el interruptor DIP S3 correspondiente.
2	Puerto COM
3	12 V
4	Cable blindado




Figura 26: Esquema del cableado RPS




Figura 27: Tubos de presión estática

NOTE Luego de instalar el RPS no es necesario iniciar en frío.

### 3.5 Mangueras del Sensor de Presión




Figura 28: Mangueras de presión estática

### 3.6 Convenciones

Asegúrese de que la unidad permanezca bloqueada para evitar el acceso no autorizado a los componentes internos.




Figura 29: Bloqueo Trio

### 3.7 Símbolos de Producto

El controlador tiene las siguientes etiquetas:



: ¡Precaución! Voltaje peligroso



: Precaución: Consulte el manual



: Terminal principal de puesta a tierra protectora

**CAUTION** SI LA UNIDAD SE UTILIZA DE UNA MANERA NO INDICADA POR EL FABRICANTE, LA PROTECCIÓN QUE OFRECE EL EQUIPO PUEDE NO FUNCIONAR.

# 4 TrioAir


Para obtener más detalles, consulte el manual de TrioAir.

## 4.1 Cuentas Trio Air

Para administrar y controlar su granja, incluidas todas las unidades Trio de las granjas, cree una cuenta en el sitio web [trioair.net](http://trioair.net). Una vez configurada la cuenta, puede administrar las granjas y usuarios en este sitio o desde la aplicación TrioAir. El proceso es similar a abrir cualquier cuenta normal.


1. Vaya a [www.trioair.net](http://www.trioair.net) o abra la aplicación.

**NOTE** Munters recomienda encarecidamente utilizar Google Chrome para usar la página [www.trio.net](http://www.trio.net).



The screenshot shows the 'Sign In' screen. At the top, there is a 'Sign In' title. Below it, there are two input fields: 'Dirección de correo electrónico' (Email Address) and 'Contraseña' (Password). A link for '¿Olvidó su contraseña?' (Forgot your password?) is located next to the password field. Below the input fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión' (Sign In). At the bottom, there is a link that says '¿No tiene una cuenta? Registrarse ahora' (Don't have an account? Register now).


2. Haga clic en Sign Up Now (Inscribirse ahora).



The screenshot shows the 'Your Munters ID' sign-up screen. It features an 'Email Address' input field, followed by a blue button labeled 'Enviar código de verificación' (Send verification code). Below that are two more input fields: 'New Password' and 'Confirm New Password'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Create' and a 'Cancelar' (Cancel) link.

3. Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en **Send verification code** (Enviar código de verificación). Se enviará un código a la dirección de correo electrónico.
4. Introduzca el código de verificación y haga clic en **Confirm** (Confirmar).
5. Escriba y confirme la contraseña.
6. Haga clic en **Create** (Crear).

Se creará la cuenta.



## 4.2 Emparejar un Trio


Emparejar una unidad Trio a la cuenta permite conectarla mediante la web o aplicación y administrarla remotamente. Cada unidad Trio tiene un código id. único (un código QR). Este código se utiliza para registrar el dispositivo y emparejarlo con la cuenta. Este procedimiento explica cómo emparejar un dispositivo a la cuenta.

*NOTE Antes de registrar un Trio, verifique que la hora, la fecha y la zona horaria estén configuradas correctamente (consulte Definición De La Hora / Fecha). En el caso de que estos parámetros estén definidos incorrectamente, el registro se deshabilita y aparece un mensaje de error si se intenta.*


1. Vaya a System > General Settings > Network (Sistema > Ajustes generales > Red)








4. Siguiendo las instrucciones mostradas, inicie sesión o cree una cuenta nueva. Luego de iniciar sesión, se abrirá la aplicación Trio Air o el sitio web.




5. Haga clic en Select Farm (Seleccionar granja).




6. Haga clic en una cuenta existente (si la hay) o haga clic en Add New Farm (Añadir nueva granja), siguiendo las instrucciones en línea para crear una nueva granja.

*NOTE La persona que crea la nueva granja se define automáticamente como el propietario. Munters recomienda que la persona responsable por la granja cree la cuenta, e invite y asigne roles para otras personas.*



7. Haga clic en Register (Registrar). La unidad Trio ahora está emparejada con una cuenta.



# 5 Especificaciones

Descripción	Especificaciones
Voltaje de entrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 – 240 V CA</li> <li>• 50/60 Hz</li> </ul>
Entrada de energía CA	0.75A (con carga completa, es decir Wi-Fi, Internet, teléfono celular y 20 relés activados)
Relés	1 Amp. Hasta el 60% de los relés pueden funcionar en cualquier momento.
<i>NOTE Hacer funcionar relés a los anteriores niveles de corriente proporciona entre 50.000 y 100.000 operaciones de conmutación.</i>	
Entradas análogas	0 - 3,3 voltios
Salida análoga	0 - 10 voltios, carga máxima: 20 mA
Entradas digitales	3,3 voltios, 1,5 mA, contacto seco
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN – Standard 10/100 BaseT</li> <li>• Expansión – RS-485: 115 Kbps, 8 bit, paridad uniforme</li> </ul>
Rango de temperatura de operación	-10° a +50 °C
Especificaciones ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altitud: -400 ma 2000 m</li> <li>• Humedad relativa: 20% - 70%</li> <li>• Fluctuación del voltaje de suministro principal hasta un 5%</li> <li>• Categoría de sobretensión II</li> </ul>
Carcasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A prueba de agua y polvo</li> <li>• Para uso interior únicamente</li> </ul>
Dimensiones (A X L X A)	403 x 324 x 141 mm
Fusibles	Fusible F2 en la placa PS: 3,15 A @ 250 V
Certificaciones	   

- **Desconexión del dispositivo/protección contra sobretensión:** En la instalación del edificio utilice un cortacircuitos de 2 polos con capacidad de 10 A, certificado de conformidad con la norma IEC 60947-2 (en Estados Unidos y Canadá utilice un cortacircuitos de derivación certificado). Este paso es obligatorio para ofrecer protección contra sobretensión y desconexión de la red. El cortacircuitos debe estar en un lugar de fácil acceso y marcado como el dispositivo de desconexión del controlador.
- **Voltaje del suministro principal:** Conecte permanentemente el controlador a la red eléctrica de acuerdo con el código nacional correspondiente. Proporcione cableado fijo dentro de tubería flexible. Los relés deben estar protegidos adecuadamente contra sobretensión, usando un cortacircuitos de 10 A.

# 6 Usar la Pantalla Táctil del Trio

	
	Regresar a la pantalla anterior
	Ver los menús principales
	Elegir el idioma
	Ajustes de red
	Ver alarmas
	Regresar a la pantalla principal
	Icono de ajustes
	Editar parámetros
	Replace the dashboard battery with a standard 3V battery
<b>Aplicación para el teléfono</b>	
	Haga clic en círculo con el nombre de usuario para editar las preferencias personales, como idioma, unidades, nombre y otros.

 Enviar a todos

Cuando un Trio controla dos o más galpones, o si hay dos o más galpones en la granja, “Enviar a todo” habilita la edición de ciertas funciones en más de un galpón o gallinero. Edite la configuración, haga clic en “Enviar a todo” y seleccione los Trio necesarios. Se actualizará la configuración de los galpones o gallineros seleccionados. Nota: “Enviar a todo” no se muestra en todas las pantallas.

# 7 Mapear y Configurar Dispositivos de Entrada y Salida

*NOTE Munters recomienda que las siguientes operaciones sean realizadas por un técnico entrenado.*

- Mapear Dispositivos
- Sensores de Temperatura
- Dispositivos de Ventilación
- Sensores
- Dispositivos de Calefacción
- Configurar Dispositivos de Enfriamiento
- Tomas de Aire, Puertas de Túneles, Salidas de Aire
- Configurar el Aspersor
- Configurar Igual Que Relés
- Configurar Igual que Puertos Análogos
- Configurar Temporizadores
- Configurar Puertos Auxiliares
- Configurar el Ventilador de Medición
- Dispositivos de Alimentación

## 7.1 Mapear Dispositivos

Luego de cablear los dispositivos con el Trio, cada dispositivo debe ser mapeado y luego definido. Mapear y configurar los dispositivos permite que el software del sistema controle la funcionalidad de cada dispositivo.

**CAUTION** ¡El mapeo *DEBE* coincidir con el cableado físico! Si el dispositivo físico no está cableado al relé o puerto como se define en la pantalla de mapeo, se mostrará un mensaje de error.


**Para mapear los dispositivos:**

1. Vaya a System > Device and Sensors (Sistema > Dispositivos y sensores).



Esta pantalla muestra todos los relés y puertos analógicos/digitales. En este momento, ningún icono está definido.


2. Haga clic en .



- Haga clic en  para mapear dispositivos de enfriamiento, calefactores, tomas de aire, ventiladores, ventiladores agitadores, puertas de túneles, salidas de aire o el relé de alarma.

- Haga clic en **Sensores** para mapear puertos auxiliares (humedad, presión, temperatura, CO2, amoníaco), medidores de agua y potenciómetros.


3. En Devices or Sensors (Dispositivos o sensores), haga clic en el tipo de dispositivo que desea mapear. En el siguiente ejemplo, está seleccionado Calefactor. Muestra los relés y puertos que se pueden configurar como calefactores.



4. Haga clic en los relés o puertos que ha cableado a calefactores.

- Trio numera los dispositivos automáticamente.
- Trio permite seleccionar hasta el número máximo de cada dispositivo.
- Los dispositivos que tienen relés de apertura y de cierre requieren mapear los dos relés.


5. Repita los pasos 3 y 4 para todos los dispositivos conectados.



6. Luego de mapear todos los dispositivos instalados, haga clic en **SAVE**.

*NOTE Para eliminar el mapeo de un dispositivo, haga clic en el dispositivo elegido y mantenga presionado el icono.*

*NOTE Si mapea un sensor que no está conectado físicamente al Trio, se mostrará un error en el puerto análogo correspondiente.*



## 7.2 Sensores de Temperatura

- Configurar Sensores de Temperatura
- Mapear Sensores de Temperatura
- Activar la Estación Meteorológica

### 7.2.1 CONFIGURAR SENSORES DE TEMPERATURA

- ➔ Configure hasta 12 puertos de entrada análogos como sensores de temperatura (y un puerto como sensor de temperatura externo) (Consulte Mapear Dispositivos, página 42).



- Configure:
  - Compensación: Esta es una corrección óptima para el sensor de temperatura. Rango: -10 °C a +10 °C
  - Activado: activar/desactivar el sensor.
- La lectura de temperatura muestra la temperatura medida, incluida la compensación.

### 7.2.2 MAPEAR SENSORES DE TEMPERATURA

Al calcular los datos de temperatura, el Trio toma en cuenta lo siguiente:

- Temperatura del túnel: Seleccione uno o un grupo de sensores para determinar las lecturas de temperatura del túnel o seleccione si el túnel funciona de acuerdo a una lectura de temperatura promedio.

- Temperatura promedio: Datos de varios sensores que se pueden promediar. Si un sensor falla, los datos de ese sensor son eliminados de todos los cálculos.
- Temperatura del dispositivo: Uno o varios sensores pueden ser mapeados a un dispositivo específico.
- Temperatura exterior: El sensor de temperatura definido como temperatura exterior no se incluye en ningún cálculo promediado.

Mapear sensores de temperatura específicos a dispositivos específicos.

- Vaya a System > Temperature Definition (Sistema > Definición de temperatura).

ID del dispositivo	Pmd.	Túnel	Sensores de Temperatura		Outside
Promedio			3	4	
Túnel			3		
Enfriamiento 1	✓				
Temporizador 1		✓			
Temporizador 2				4	
Temporizador 3	✓				
Temporizador 4			3		
Temporizador 5					✓

- Mapee los sensores a los dispositivos.
  - Configure cuáles sensores serán usados para calcular la temperatura promedio.
  - Si se activa un sensor de temperatura exterior, asígnele temporizadores (si es necesario).


*NOTE Desinstalar un dispositivo en el diseño de relés, salida análoga o tablas de TRIAC elimina el dispositivo de esta pantalla.*

### 7.2.3 ACTIVAR LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Para ahorrar costos en sensores de temperatura, un solo sensor de temperatura exterior puede proporcionar los datos a toda la red Trio.

1. En System > Devices and Sensors (Sistema > Dispositivos y sensores) defina un sensor como Temperatura exterior.

2. Vaya a System > Control Strategy > Weather Station  (Sistema > Estrategia de control > Estación meteorológica).



3. Active Recibir temperatura exterior Transmitir.

### 7.3 Dispositivos de Ventilación

- Configurar los Ventiladores
- Configurar el Ventiladore Agitador

#### 7.3.1 CONFIGURAR LOS VENTILADORES

Las siguientes secciones detallan cómo configurar los ventiladores.

*NOTE Estos ajustes deben ser configurados por un técnico familiarizado con las especificaciones del ventilador, toma de aire o cortina.*

La capacidad de aire del ventilador define cuánto aire se suministra cuando funciona a máxima velocidad. Estos números se utilizan para calcular los requisitos mínimos de aire.

- En Ajustes Generales > Usuario defina la unidad de medida.
- Configure hasta ocho relés o puertos de salida análoga como ventiladores Encendido/Apagado o 0 - 10 voltios (consulte Mapear Dispositivos).
  - Ventiladores Encendido/Apagado
  - Ventiladores 0 -10 Voltios

### 7.3.1.1 Ventiladores Encendido/Apagado

1. En la pantalla Device and Sensors (Dispositivos y sensores) haga clic en un relé de ventilador.



2. Haga clic en

Ventilador 1	
Capacidad	0 M3/h
KW por Hora	0,0
Operación	Abrir Normalmente

Apagado **PRUEBA**

3. Editar los parámetros.

- Capacidad: Introduzca la capacidad del ventilador.
- KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
- Operación: Seleccione si el relé es normalmente abierto o normalmente cerrado.

4. Haga clic en Save (Guardar).

### 7.3.1.2 Ventiladores 0 -10 Voltios

1. En la pantalla Device and Sensors (Dispositivos y sensores) haga clic en un puerto de salida análoga.



2. Haga clic en

Ventilador 3	
voltaje min.	0,0
Voltaje Max.	10,0
Capacidad	0 M3/h
KW por Hora	0,0
Impulsar tiempo	0

0,0 PRUEBA

3. Editar los parámetros.

- Voltaje Mínimo/Máximo: Introduzca los voltajes mínimo y máximo usados para calibrar la velocidad del ventilador. Por ejemplo, si el voltaje mínimo está configurado en 2 voltios y el máximo en 8 voltios, el controlador aplica la potencia calculada del 0 % a 100 % sobre una señal de 2 a 8 voltios.
- Capacidad: Introduzca la capacidad del ventilador.
- KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
- Tiempo de amplificación: Durante este periodo de tiempo, el controlador aplica potencia completa al motor del ventilador (100 %).

4. Haga clic en Save (Guardar).


5. Para probar los voltajes mínimo y máximo, haga clic en Test (Probar).

## 7.3.2 CONFIGURAR EL VENTILADORE AGITADOR

➤ Configure un relé como ventilador agitador (consulte Mapear Dispositivos, pagina 42).

- Encendido Apagado Ventiladores Agitadores
- 0 – 10 Volt Ventiladores Agitadores

### 7.3.2.1 Encendido Apagado Ventiladores Agitadores



- Configure:
  - KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
  - Operación: Configure el modo relé.
- El estado muestra si el ventilador agitador está funcionando actualmente.

### 7.3.2.2 0 – 10 Volt Ventiladores Agitadores

#### Revolver El Ventilador 1

---

voltaje min.	0,0
Voltaje Max.	10,0
KW por Hora	0,0

---

 0,0

- Voltaje Mínimo/Máximo: Introduzca los voltajes mínimo y máximo usados para calibrar la velocidad del ventilador.
- KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.

## 7.4 Sensores

- Configurar Sensores de Amoníaco
- Configurar Sensores de CO2
- Configurar Sensores de Humedad
- Configurar sensores de Medidores de Agua
- Cómo definir los Sensores del Medidor de Gas

### 7.4.1 CONFIGURAR SENSORES DE AMONIACO


- Configure un puerto de entrada analógica como sensor de amoníaco (consulte Mapear Dispositivos).



- Configure:
  - Compensación: Esta es una corrección óptima para el sensor de amoníaco. Rango: -10 a +10 ppm
  - Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.
- La lectura de amoníaco muestra la temperatura medida, incluida la compensación.

## 7.4.2 CONFIGURAR SENSORES DE CO2

- Configure un puerto de entrada análoga como puerto de CO2 (consulte Mapear Dispositivos, página 42).





- Configure:
  - Compensación: Esta es una corrección óptima para el sensor de CO2. Rango: -500 a +500 ppm
  - Activar el modo: Activa/desactiva el sensor.
- La lectura de CO2 muestra la temperatura medida, incluida la compensación.

### 7.4.3 CONFIGURAR SENSORES DE HUMEDAD

➡ Configure (consulte Mapear Dispositivos, página 42):

- Uno o dos puertos de entrada analógica como sensor de humedad
- Un puerto de entrada analógica como sensor de humedad exterior



- Configure:
  - Compensación: Esta es una corrección óptima para el sensor de humedad. Rango: -10 % a +10 %
  - Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.
- La lectura de humedad muestra la temperatura medida, incluida la compensación.

#### 7.4.4 CONFIGURAR SENSORES DE MEDIDORES DE AGUA

- Defina hasta cuatro (4) puertos de entrada digital como medidor de agua (consulte consulte Mapear Dispositivos, página 42).

<b>Medidor De Agua 1</b>	
Cantidad por pulsación	1,0 L
Entrada del medidor	Agua potable
Modo Activado	Habilitado
<hr/>	
 Apagado	

- Configure:
  - Cant./Pulso: Configure el flujo de agua del medidor por cada pulso. Rango: 0,0 a 99,9 (la unidad depende de lo definido en Ajustes Generales > Usuario).
  - Entrada del medidor: Elija agua potable o enfriamiento.
  - Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.

## 7.4.5 CÓMO DEFINIR LOS SENSORES DEL MEDIDOR DE GAS

- Defina hasta tres puertos de entrada digital como sensores del medidor de gas (consulte la sección Mapear Dispositivos, página 42).

### Medidor de Gas 1

Cantidad por pulsación 1,0 L

Modo Activado

---

 0

- Cant./Pulso: Configura el flujo del medidor de gas por cada pulso. Rango: 0,0 a 999 (la unidad depende de lo definido en Ajustes Generales > Usuario).
- Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.

## 7.5 Dispositivos de Calefacción

➔ Configure hasta cuatro relés y/o puertos de salida análoga como calefactores en Mapear Dispositivos, página 42.

- Configurar Calefactores Encendido/Apagado
- Configurar Calefactores Variables

### 7.5.1 CONFIGURAR CALEFACTORES ENCENDIDO/APAGADO

### Calefactor 1

Calefactor de zona	Deshabilitado
KW por Hora	0,0
Operación	Abrir Normalmente
Modo de operación	Continúa

 Apagado

- Configure:
  - Calefactor de Zona:
    - Desactivar (predeterminado): Calefactores centrales: la salida del calefactor está relacionada con la temperatura objetivo. Estos calefactores funcionan de acuerdo a la temperatura promedio (no se les pueden asignar sensores de temperatura).
    - Activar: Calefactor de zona: la salida del calefactor tiene su propio punto objetivo y sus propios sensores para asignarle. El calefactor de zona permite asignar sensores de temperatura en la definición de temperatura.
  - KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
  - Operación: Configure el modo relé.
  - Modos de operación
    - Continua (predeterminado): El calefactor comienza a operar continuamente
    - Ciclo: Esta opción permite el funcionamiento del calefactor por ciclos.

## 7.5.2 CONFIGURAR CALEFACTORES VARIABLES

### Calefactor 4

voltaje min.	0,0
Voltaje Max.	10,0
Calefactor de zona	Deshabilitado
KW por Hora	0,0


---

 0,0

- Configure:
  - Voltaje Min./Max.: Define que el voltaje en el puerto de salida análogo corresponda a la salida de 0 % y 100 %, respectivamente.
  - Calefactor de zona:
    - Desactivar (predeterminado): Calefactores centrales: la salida del calefactor está relacionada con la temperatura objetivo. Estos calefactores funcionan de acuerdo a la temperatura promedio (no se les pueden asignar sensores de temperatura).
    - Activar: Calefactor de zona: la salida del calefactor tiene su propio punto objetivo y sus propios sensores para asignarle. El calefactor de zona permite asignar sensores de temperatura en la definición de temperatura.
  - KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura

## 7.6 Configurar Dispositivos de Enfriamiento

- ➔ Configure hasta dos relés como dispositivos de enfriamiento (consulte Mapear Dispositivos, página 42).



- Configure:
  - KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura .
  - Operación: Configure el modo relé.
- El estado muestra si el dispositivo de enfriamiento está funcionando actualmente.

## 7.7 Tomas de Aire, Puertas de Túneles, Salidas de Aire

- Asignación de los Potenciómetros
- Configurar Tomas de aire/Puertas de Túneles
- Configurar Salidas de Aire


### 7.7.1 ASIGNACIÓN DE LOS POTENCIÓMETROS

➡ Definir hasta cuatro puertos analógicos como potenciómetros.

Opcionalmente, los potenciómetros permiten el posicionamiento exacto de entradas/puertas de túneles controladas por relé durante la calibración. Si:

- no se usan los potenciómetros o
- se produce un fallo en el potenciómetro,

los tiempos de apertura y cierre se utilizan para calibrar las entradas/puertas de túneles.



- Activar/desactivar el potenciómetro.

## 7.7.2 CONFIGURAR TOMAS DE AIRE/PUERTAS DE TÚNELES

- Configure hasta cuatro relés o puertos de salida análoga como tomas de aire o puertas de túneles. Cada dispositivo necesita dos relés o un puerto análogo (Consulte en Mapear Dispositivos, página 42).

Entrada 1		Puerta Del Túnel 1	
Posición	A tiempo	Posición	Por Pot. 1
Calibración automática	<input type="checkbox"/>	Calibración automática	<input checked="" type="checkbox"/>
Calibración del aumento de potencia	<input type="checkbox"/>	Calibración del aumento de potencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de inicio	60	Tiempo de inicio	60
Apagar tiempo	60	Apagar tiempo	60
Estado Normal - Abierto	Abrir Normalmente	Estado Normal - Abierto	Abrir Normalmente
Estado Normal - Cerrado	Abrir Normalmente	Estado Normal - Cerrado	Abrir Normalmente <b>CALIBRAR</b>
 Cerrar	<b>PRUEBA</b>	 Cerrar	<b>PRUEBA</b>

- Configure:
  - Estado normal
  - Posición: Define cómo se controla la apertura de la toma de aire:
    - Por tiempo
    - Potenciómetro: (solo entradas/puertas de túneles controladas por relé). Asigne cada entrada/puerta de túnel a un potenciómetro. Esta opción solo se muestra si se han asignado los potenciómetros.
  - Calibración automática: Activa la calibración automática.
  - Calibración del aumento de potencia: Active este parámetro para calibrar las entradas cada vez que se encienda el Trio. Solo entradas/puertas de túneles controladas por relé.
  - Hora de cierre/apertura: Introduzca la cantidad de tiempo necesario para abrir o cerrar completamente la toma de aire. Estos parámetros solo se activan cuando está seleccionado Posición/Por tiempo.
  - Calibrar: calibre manualmente las entradas/puertas del túnel posicionadas por un potenciómetro

### 7.7.2.1 Calibración del Potenciómetro

Si se utiliza un potenciómetro, este puede controlar la apertura y el cierre con un alto grado de precisión. Si no se utiliza un potenciómetro, la precisión de posicionamiento tiende a reducirse después de varios ciclos de apertura y cierre de las entradas.

Para calibrar entradas/respiraderos con potenciómetro:

- Instalar y asignar al menos un potenciómetro
- Calibre el potenciómetro. La calibración debe ser correcta.

Si, por cualquier motivo, la calibración del potenciómetro no funciona:

- la calibración es por tiempo (automático y/o durante el encendido). La calibración de tiempo no falla.
- Se genera una alarma de potenciómetro (si se han activado las alarmas) . La alarma debe restablecerse para que la calibración del potenciómetro pueda realizarse.

### 7.7.2.2 Calibración de la Entrada/Túnel

Durante la instalación el usuario activa la autocalibración de las salidas digitales de las tomas de aire. La calibración se realiza automáticamente luego de que la cantidad de movimientos de la toma de aire sea igual a la cantidad de movimientos necesarios para que comience la calibración.

Solo se puede calibrar una toma de aire o cortina de túnel a la vez.

1. Vaya a System > Control Strategy > Ventilation  (Sistema > Estrategia de control > Ventilación).



2. Haga clic en .

### 3. Configure:

- Activar calibración: Seleccione 24 horas al día o defina un periodo de tiempo específico.
- Número de pasos: Configure el número de pasos (número de movimientos).
- Proximidad al borde: Las tomas de aire se abren o cierran con base en su proximidad al borde. Por ejemplo, cuando están en 10%, la cortina se cierra cuando la apertura es menor del 10% y se abre completamente cuando la apertura es mayor de 90%.
- Cerrar por debajo de esta temperatura. (exterior): Las tomas de aire se cierran cuando la temperatura exterior alcanza este punto.
- **Fallo de calibración controlado por potenciómetro:** Si falla la calibración (en la calibración automática o durante el encendido) en una calibración controlada por potenciómetro, se mostrará un símbolo de error en la pantalla Devices and Sensor (Dispositivos y sensores).

Si ocurre esto, haga clic en Calibrate (Calibrar) para ejecutar el asistente de calibración. Si la calibración vuelve a fallar, compruebe:

- Cableado del potenciómetro
- Potenciómetro
- Posición de apertura y cierre de entradas y cortinas. Debe haber una distancia mínima entre ambas equivalente a 300 puntos A2D.

### 7.7.3 CONFIGURAR SALIDAS DE AIRE

- Configure un puerto de salida analógica como salida de aire (consulte en Mapear Dispositivos, página 42).

### Salida 1

voltaje min.	0,0
Voltaje Max.	10,0
Tiempo de inicio	60
Apagar tiempo	60

---

 0,0 PRUEBA

- Configure:
  - Voltaje Min./Max.: Defina que el voltaje en el puerto de salida analógico corresponda a la salida de 0 % y 100 %, respectivamente.
  - Hora de cierre/apertura: Introduzca la cantidad de tiempo necesario para abrir o cerrar completamente la toma de aire.

## 7.8 Configurar el Aspersor

➡ Configure un relé como aspersor (consulte en Mapear Dispositivos, página 42).

### Aspersor 1

KW por Hora	0,0
Operación	Abrir Normalmente

 Apagado

- Configure:
  - KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura
  - Operación: Configure el modo relé.

## 7.9 Configurar Igual Que Relés

- ➔ Configure hasta 20 relés como el Mismo que el Relé (consulte en Mapear Dispositivos, página 42).

Esta función activa la definición de un relé para que funcione usando los parámetros definidos para otro relé. Un relé se puede vincular a cualquier otro relé.

### Igual Que El Relé --

Canal relacionado	0
KW por Hora	0,0
Operación	Abrir Normalmente

---

 Apagado

- Configure:
  - Canal relacionado: Configure cuál número de relé seguir. Rango: 1 – 20
  - KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
  - Operación: Configure el modo relé.

## 7.10 Configurar Igual que Puertos Análogos

- Configure hasta ocho relés como Puertos Análogos (consulte Mapear Dispositivos, página 42)).

Esta función activa la definición de un relé para que funcione usando los parámetros definidos para un puerto análogo correspondiente. Los relés pueden ser mapeados únicamente a ocho puertos específicos.

### Igual Que El Análogo --

Canal relacionado	Ninguno
KW por Hora	0,0
Operación	Abrir Normalmente

Apagado **PRUEBA**

- Configure:
  - Relacionados: Configure cuál número de puerto seguir.

Número de puerto	Canal relacionado
7	1
8	2
9	3
10	4
21	5
22	6
23	7
24	8

- KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura .
- Operación: Configure el modo relé.

## 7.11 Configurar Temporizadores

- Configure hasta cinco relés como temporizadores (consulte Mapear Dispositivos, página 42).

### Temporizador 1

KW por Hora	0,0
Operación	Abrir Normalmente

Apagado **PRUEBA**

- Configure:
  - KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
  - Operación: Configure el modo relé.

## 7.12 Configurar Puertos Auxiliares

- Configure hasta cuatro relés como entradas auxiliares (consulte Mapear Dispositivos).

### Entrada Auxiliar 1

---

Operación	Abrir Normalmente
Modo Activado	Habilitado

---

**AUX** Apagado

- Configure:
  - Operación: Configure el modo relé.
  - Activar el modo: Activar/desactivar la entrada.

### 7.13 Configurar el Ventilador de Medición

➡ Configure un sensor como ventilador de medición (consulte Mapear Dispositivos).

Ventilador De Medición 1	
Operación	Abrir Normalmente
Marca	Reventa
Interior	370
Ventilador relacionado	Ninguno
Modo Activado	Habilitado

 Apagado

- Configure:
  - Operación: Configure el estado lógico (normalmente abierto o cerrado) que corresponda al estado de inactivo/apagado de la entrada.
  - Marca: Seleccione el fabricante del ventilador.
  - Interior: Seleccione la circunferencia del ventilador.
  - Ventilador relacionado: Si el ventilador de medición se utilizará para compensación, defina el ventilador que se utilizará para proporcionar aire adicional.

**NOTE** Se debe configurar un relé o puerto como ventilador para activar este parámetro.

- Activar el modo: Activar/desactivar el sensor.

## 7.14 Dispositivos de Alimentación

Configurar un sistema de alimentación necesita relés y sensores de alimentación.

- Configurar el Relé del Alimentador
- Configurar el Sensor del Alimentador Activo
- Configurar el Sensor de la Línea de Alimentación

### 7.14.1 CONFIGURAR EL RELÉ DEL ALIMENTADOR

➡ Defina un relé como alimentador (consulte Mapear Dispositivos, en la página 42).

### Alimentador 1

---

KW por Hora	0,0
Operación	Abrir Normalmente

---

 Apagado

- KWh: Este campo muestra la cantidad de kilovatios usados. Solo lectura.
- Operación: Seleccione si el relé es normalmente abierto o normalmente cerrado.

## 7.14.2 CONFIGURAR EL SENSOR DEL ALIMENTADOR ACTIVO

- Defina un puerto análogo como alimentador activo (consulte Mapear Dispositivos, en la página 42).

### Alimentador activado 1

---

Operación	Abrir Normalmente
Modo Activado	Habilitado
Cantidad por minuto	0,0

---

 Apagado

- Configure
  - Operación: Seleccione si el relé es normalmente abierto o normalmente cerrado.
  - Active el modo: Activar/desactivar el sensor.
  - Cantidad por minuto: Defina la cantidad (peso por minuto) de alimento que se distribuye.

### 7.14.3 CONFIGURAR EL SENSOR DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN

## Linea de alimentacion 1

---

Operación	Abrir Normalmente
Modo Activado	Habilitado

---

 Apagado

- Operación: Seleccione si el puerto es normalmente abierto o normalmente cerrado.
- Active el modo: Activar/desactivar el sensor.

## 7.15 Trio RPS

- Definir el Sensor
- Calibración de la Presión Estática

### 7.15.1 DEFINIR EL SENSOR

La siguiente sección detalla cómo configurar el Trio RPS.


1. Vaya a Sistema > Dispositivos y sensores.

2. Haga clic .

3. Haga clic .

4. Haga clic Presión.

5. Defina un puerto de entrada analógica como sensor de presión. En la siguiente pantalla, los puertos 5 se definen como el sensor de presión.



6. Vaya a Clima > Presión Estática y defina los parámetros.

### 7.15.2 CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN ESTÁTICA

**PRECAUCIÓN** El sensor de presión estática está calibrado de fábrica. Solo calibre el sensor si tiene razones para creer que está produciendo resultados inexactos.

La Presión Estática debe ser 0 siempre que no haya ventilación y la cabina esté cerrada. Cuando el conteo A/D del controlador es 100, esto significa que hay cero (0) presión estática.

**NOTA:** Haga funcionar el controlador durante unas horas a fin de que la temperatura en la caja se estabilice y solo entonces calibre.

**PRECAUCIÓN** ¡NO sople el aire en la manguera para ver los cambios de presión! El sensor es sensible y soplar aire puede causar daños irreparables.

Para calibrar el sensor de presión estática:

1. Desconecte las mangueras de aire.
7. Vaya a System > Device & Sensors > Pressure.



8. Haga clic en Calibrar.




9. Si el conteo A/D es 100 +/- 30 (de 70 a 130), haga clic en **Calibrar**.

10. Si el conteo A/D es inferior a 70 o superior a 130:

a. Compruebe si las mangueras de aire están obstruidas o si hay interferencias causadas por el viento.

b. Abra el Trio. En la placa principal, busque el sensor de presión estática.



c. Ajuste la lectura de presión cero a aproximadamente 100, girando el tornillo de calibración.

d. Cuando el conteo A/D esté dentro del rango permitido, pulse **Calibrar**.


# 8 Anexo A: Manual de Servicio



- Mantenimiento
- Resolución de Problemas
- Piezas de Recambio

## 8.1 Mantenimiento

Realice los siguientes pasos para dar mantenimiento a la unidad.

- Comprobar el nivel de la batería: Compruebe la batería una vez al año. La salida debe ser 2,7 voltios (mínimo). La batería solo debe ser reemplazada por personal autorizado si la salida es menor al mínimo o cada cinco años.
- Inspeccione la unidad visualmente una vez por año. Asegúrese de que no haya señales de corrosión o residuos en las placas de circuitos. Si estos problemas aparecen, significa que:
  - El Trio está instalado en un entorno con alta humedad, contenido de amoníaco u otro agente destructivo.
  - El sello de silicona no está presente o está deteriorado.
- Asegúrese de que el sello de silicona alrededor de las aperturas precortadas de los cables instaladas no esté agrietado.
- Compruebe que la junta no esté agrietada.



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la junta no esté agrietada.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Examine los varistores para detectar señales de quemaduras o ennegrecimiento.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeccione el cableado blindado y el cable de puesta a tierra principal: asegúrese de que estén conectados correctamente a los puertos correspondientes.</li> </ul>	

## 8.2 Resolución de Problemas

- Internet
- Componentes Electrónicos

### 8.2.1 INTERNET

La siguiente sección describe cómo solucionar problemas relacionados con Internet. En caso de que no haya conexión a Internet:

1. Vaya a la pantalla System > General Settings > Network (Sistema > Ajustes generales > Red). Compruebe que haya una dirección IP.
2. Compruebe las conexiones del cable entre el conmutador y el Trio.

3. Compruebe que la unidad esté conectada a la energía.

*NOTE Si no hay conexión a Internet, el icono de Internet en el menú principal estará tachado.*



## 8.2.2 COMPONENTES ELECTRÓNICOS

**Problema:** La pantalla táctil no enciende luego de conectar 115/230 V CA.

**Solución:** Abra la puerta del Trio y:

1. Revise el fusible principal F2 de 115/230 V CA, 3 A.
  - Si es necesario, reemplácelo.
2. Revise el voltaje de la terminal de 12 V (COM y 12 V).
  - Si no hay voltaje, hay un problema en la fuente de alimentación conmutada. Reemplace la fuente de alimentación.
3. Compruebe que los LED indicadores de 5 V y 3,3 V de la placa de E/S estén encendidos.
4. Compruebe que el cable plano que conecta la placa de E/S y la placa de la pantalla estén en su lugar.
5. Compruebe que el LED verde de estado parpadee.
6. En la placa de la pantalla del Trio, compruebe que:
  - El LED de estado rojo esté parpadeando.
  - El cable plano de la pantalla esté firmemente ajustado a su conector.

**Problema:** La pantalla no muestra los cambios realizados en las entradas análogas.

**Solución:**

1. Compruebe que la posición de los interruptores DIP (S1 - S6) correspondan con la entrada análoga correspondiente.
2. Compruebe que el mapeo de los terminales de la entrada análoga correspondan con el cableado físico.
3. Compruebe que la conexión del cable terminal de la entrada análoga correspondiente coincida con la entrada análoga elegida en la pantalla táctil.

**Problema:** La pantalla no muestra los cambios en las entradas digitales.

**Solución:** Compruebe que el mapeo de los terminales de la entrada digital correspondan con el cableado físico.

**Problema:** El relé de alarma no funciona.

**Solución:** Revise el fusible F4.

- De manera predeterminada, los contactos del relé de alarma “NO-COM” deben estar cerrados.

**Problema:** El voltaje de salida análogo no corresponde al voltaje de salida definido en la terminal de salida correspondiente.

**Solución:** Compruebe el valor de carga. La máxima carga del puerto análogo es 15 mA.

**Problema:** La terminal de salida análoga no tiene voltaje de salida.

**Solución:** Compruebe que el mapeo de los terminales de la salida análoga correspondan con el cableado físico.

**Problema:** La pantalla aparece, pero no responde al tacto.

**Solución:** Revise el cable USB que conecta la pantalla táctil y la placa de pantalla del Trio.

**Problema:** No hay salida de 3,3 V para alimentar el potenciómetro(s).

**Solución:** Hay un fusible PPTC F1 en la línea de 3,3 V. Desconecte los potenciómetros y usando un multímetro revise la resistencia en la terminal entre la salida de 12 V y la tierra común (COM). La salida debe indicar un circuito abierto.

- Si no lo indica, la línea está dañada.

**Problema:** El usuario final no ve cambios en las tablas de datos.

**Solución:**

1. Revise el cable de Internet, que va del conector RJ-45 (marcado como Ethernet-2). Compruebe que los LED del conector estén parpadeando.
2. Compruebe el cable de Internet, que va desde la placa de energía al conector RJ-45 en la placa de pantalla del Trio (marcada como Ethernet-1). Compruebe que los LED del conector estén parpadeando.


## 8.3 Piezas de Recambio

- Información Preliminar
- Piezas de Recambio de la Caja del Trio 20
- Piezas de Recambio de la Puertadel Trio 20
- Piezas de Recambio del Contenedor Principal del Trio 20
- Opciones Adicionales
- Placas

### 8.3.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR


	Trio 20
Contenedor	A
Placas de la puerta	B
Placas del contenedor principal	C
Cables y arneses	D
MPN	Número de pieza Munters

### 8.3.2 PIEZAS DE RECAMBIO DE LA CAJA DEL TRIO 20



ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos
<b>A1.1</b>	Trio-20 FRONT DOOR TOUCH PLASTIC PART	MPN: 940-99-00005
<b>A1.2</b>	Trio-20 PLASTIC BOX BASE	MPN: 940-99-00007
<b>A1.3</b>	Trio HINGE PLASTIC PIN V1.0.0 (SP-207128)	MPN: 940-99-00019
<b>A2</b>	Trio-20 PLASTIC BLUE PANEL (MUNTERS LOGO)	MPN: 940-99-00001
<b>A3.1</b>	ONE / ONE PRO - LATCH GENERAL LOCK PLASTIC PART +LOCK FOR LATCH	MPN: 900-99-00217
<b>A3.2</b>	GENERAL PLASTIC LATCH	MPN: 900-99-00216
<b>A4</b>	Trio-20 LCD HOLDER V1.0.0 (SP-207125)	MPN: 940-99-00024
<b>A5</b>	P4 SCREEN GASKET SILICONE 35 SHORE 75CM (EXTRUSION PROCESS) (SP-204079)	MPN: 940-99-00020
<b>A6</b>	MID-RANGE MAIN GASKET V1.0.0 ( SP-207122)	MPN: 940-99-00021


### 8.3.3 PIEZAS DE RECAMBIO DE LA PUERTA DEL TRIO 20



ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos	
B1	Trio-20 LCD KIT (DISPLAY + LVDS CARD), [+ USB CABLE *]	MPN: 940-99-00002	
B2.1	Trio 20 -PIG- DISPLAY CARD AND SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN	MPN: 940-99-00041	OR
B2.2	Trio 20 -PIG-CN- DISPLAY CARD AND SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN	MPN: 940-99-00043	CHINA ONLY
B2a	Trio 20 DISPLAY CARD (Trio-DISPLAY)	MPN: 940-99-00004	
B2a.a	BAT COIN 3V FOR SOCKET(SP-450009)	MPN: 999-99-00386	
B2b.1	Trio 20 -PIG- SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN	MPN: 940-99-00040	OR
B2b.2	Trio 20 -PIG-CN- SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN	MPN: 940-99-00042	CHINA ONLY
B2b.a	Trio 20 HEATSINK AND FAN FOR SOM CARD	MPN: 940-99-00026	
B2b.b	FAN FOR Trio SOM (SP-204152)	MPN: 940-99-00025	
B2b.c	Trio 20 ANTENNA WIFI MOLEX 15cm CABLE U.FL/I-PEX MHF 2.4GHz 2.8dBi 50ohm (SP-491009)	MPN: 940-99-00035	

ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos
D1	VIDEO FLAT CABLE 0.02" (0.50 mm) Type 1,152.4 mm	MPN: 940-99-00012
D2	USB CABLE FOR Vitek DISPLAY (SP-140672)	MPN: 940-99-00027
D3	NETWORK CABLE RJ485 (8 WIRES, 0.5 METERS)	MPN: 940-99-00011
D4	FLAT FF14P 25CM F"D>_V1.0.0 (SP-141161)	MPN: 999-99-00457

### 8.3.4 PIEZAS DE RECAMBIO DEL CONTENEDOR PRINCIPAL DEL TRIO 20



ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos
C1	Trio-20 MAIN CARD (Trio-20 MAIN)	MPN: 940-99-00003
C1.1	SWPS LPV-60-12 Mean Well 100-240V 12V 60W (SP-370193)	MPN: 900-99-00264
C1.a	BAT COIN 3V FOR SOCKET (SP-450009)	MPN: 999-99-00386
C2	Trio-20 POU SETRA PRESSURE CARD	MPN: 901-99-00013

### 8.3.5 OPCIONES ADICIONALES



ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos
ADO 1	TEMPERATURE SENSOR BLACK-RTS-2-POU	MPN: 918-01-00001
ADO 2	HUMIDITY SENSOR-RHS-POU-ROT-SE-10PL	MPN: 917-02-00003
ADO 3	STATIC PRESSURE SET - AC3G/SE/PL/Trio - PIG	MPN: 901-99-00028
ADO 3.a	TUBES AND FILTERS FOR RPS (NO RPS CARD)	MPN: 999-99-00503
ADO 4	STATIC PRESSURE (EXTERNAL) SENSOR-RPS-PIG-MUR	MPN: 920-03-10001
ADO 5	CO2-PIG-EN-MUR	MPN: 919-01-10005
ADO 6	AMMONIA-POU-MUN	MPN: 929-01-00002



### 8.3.6 PLACAS

- Placas de la Puerta
- Placas del Contenedor Principal

#### 8.3.6.1 Placas de la Puerta

Placa	Descripción	Número Munters para pedidos
	250061: LCD TFT 10.1"VT101C-KC17- B07A Vitek Or AM- 1024600O2TMQW- TA0H AmpireOr TWS2101RBTV20C APEX	940-99-00002
	140672: USB CABLE FOR Vitek\Ampire DISPLAY	940-99-00027

Placa	Descripción	Número Munters para pedidos
 <p>A green printed circuit board (PCB) with a central black fan mounted on a silver heatsink. The board features various components including a battery, capacitors, and connectors. A white label on the left side reads 'L1 2104360186 Y TRIO-DISPLAY'. A Molex connector is visible at the bottom left.</p>	<p>Trio 20 -PIG- DISPLAY CARD AND SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN</p>	<p>940-99-00041</p>
 <p>A green printed circuit board (PCB) with a central black fan mounted on a silver heatsink. The board features various components including a battery, capacitors, and connectors. A white label on the left side reads 'L1 2104360186 Y TRIO-DISPLAY'. A Molex connector is visible at the bottom left.</p>	<p>Trio 20 -PIG-CN- DISPLAY CARD AND SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN <u>NOTE: CHINA ONLY</u></p>	<p>940-99-00043</p>
 <p>A green printed circuit board (PCB) with a central black fan mounted on a silver heatsink. The board features various components including a battery, capacitors, and connectors. A white label on the left side reads 'L1 2104360186 Y TRIO-DISPLAY'. A Molex connector is visible at the bottom left.</p>	<p>R-Trio-DISPLAY: Trio 20 DISPLAY CARD (Trio- DISPLAY)</p>	<p>940-99-00004</p>

Placa	Descripción	Número Munters para pedidos
	Trio 20 -PIG- SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN	940-99-00040
	Trio 20 -PIG-CN-SOM VARISCITE CARD WITH HEATSINK AND FAN <u>NOTE: CHINA ONLY</u>	940-99-00042
	Trio 20 HEATSINK AND FAN FOR SOM CARD	940-99-00026
	204152: FAN FOR SOM CARD HEATSINK	940-99-00025
	491009: ANTENNA WI-FI MOLEX 1461530150 15cm CABLE, U.FL/I-PEX MHF	940-99-00035

### 8.3.6.2 Placas del Contenedor Principal

Placa	Descripción	Número Munters para pedidos
	<p>R-Trio-20-MAIN: MUNTERS ROTEM MIDDLE RANGE 2 CPU</p>	<p>940-99-00003</p>
	<p>370193: SWPS LPV-60-12 Mean Well 100-240V 12V 60W</p>	<p>900-99-00264</p>
		<p>901-99-00028</p>

Placa	Descripción	Número Munters para pedidos
	TUBES AND FILTERS FOR RPS (NO RPS CARD)	999-99-00503

# 9 Anexo B: Unidad de Trio Expansion

- Disposición
- Diagramas de Cableado
- Terminación de Expansión Trio / Trio
- Convenciones
- Símbolos de Producto
- Mapear Dispositivos
- Especificaciones
- Piezas de Repuesto

## 9.1 Disposición




Figura 30: Disposición de la placa

1	10 relés
2	Puertos de RS-485
3	Puertos de energía
4	Regleta de puesta a tierra

## 9.2 Diagramas de Cableado

- Cableado de Trio a Trio Expansion
- Relés de Alto Voltaje
- Energía

### 9.2.1 CABLEADO DE TRIO A TRIO EXPANSION




Figura 31: Diagrama de cableado

- El cable entre la caja de conexión externa y los controladores debería ser un cable blindado de 4 cables trenzados (22 o 24 AWG).

## 9.2.2 RELÉS DE ALTO VOLTAJE




Figura 32: Dispositivos de alto voltaje (ejemplos)

1	Ejemplo de dispositivos
---	-------------------------

**NOTE** El relé controla motores y dispositivos de calefacción mediante contactores, no directamente.





Figura 33: Numeración de relés y puertos

### 9.2.3 ENERGÍA




110/220 VAC N

Figura 34: Puertos de energía

### 9.3 Terminación de Expansión Trio / Trio

Cuando Trio está conectado a una Trio Expansion, el interruptor DIP de terminación en ambas unidades debe estar en ON.



*NOTE* Cuando el Trio no está conectado a una Trio Expansion, la posición del interruptor DIP de terminación es irrelevante.

## 9.4 Convenciones

Asegúrese de que la unidad permanezca bloqueada para evitar el acceso no autorizado a los componentes internos.




Figura 35: Bloqueo Trio

## 9.5 Símbolos de Producto

El controlador tiene las siguientes etiquetas:



: ¡Precaución! Voltaje peligroso



: Precaución: Consulte el manual



: Terminal principal de puesta a tierra protectora

**CAUTION** SI LA UNIDAD SE UTILIZA DE UNA MANERA NO INDICADA POR EL FABRICANTE, LA PROTECCIÓN QUE OFRECE EL EQUIPO PUEDE NO FUNCIONAR.

## 9.6 Mapear Dispositivos

- ➡ Instale y conecte la unidad de expansión al Trio y los dispositivos externos antes de comenzar.

Después de conectar los dispositivos a la unidad de expansión Trio, cada dispositivo debe mapearse y luego definirse. El mapeo y la definición de dispositivos permiten que el software del sistema controle la funcionalidad de cada dispositivo.

**CAUTION** ¡El mapeo DEBE coincidir con el cableado físico! Si el dispositivo físico no está cableado al relé o puerto como se define en la pantalla de mapeo, se mostrará un mensaje de error.

Para mapear los dispositivos:

1. Vaya a System > Device and Sensors (Sistema > Dispositivos y sensors).

The screenshot shows the 'Dispositivos y sensores' (Devices and Sensors) interface. On the left, there are two main categories: 'EXPANSIÓN' (Expansion) and 'BASCULA' (Scale). Below these are 28 numbered slots (1-28) for mapping devices. Slots 1-4 are highlighted in blue and contain fan icons. Slots 9-14 contain icons for scales and fans. Slots 15-17 contain icons for scales and fans. Slots 18-20 are empty. Slots 21-28 are empty. On the right, the 'Ventilador 1' (Fan 1) details panel shows: Capacidad: 0 M3/h, KW por hora: 0,0, Operación: Abrir Normalmente. At the bottom right, there is a 'Prueba' (Test) button and a status indicator 'Apagado' (Off).

2. Haga clic en Expansion.

The screenshot shows the 'Dispositivos y sensores' interface after clicking on 'Expansion'. The grid now only shows 10 numbered slots (1-10), all of which are empty. On the left, there is an 'ATRÁS' (Back) button. On the right, the 'Ventilador 1' details panel shows: Capacidad: 0 M3/h, KW por hora: 0,0, Operación: Abrir Normalmente.

3. Mapee los dispositivos como se detalla en el manual de Trio. Consulte el manual para obtener más información.

## 9.7 Especificaciones

Descripción	Especificaciones
Voltaje de entrada	115/230 VAC, 50/60 Hz
Entrada de energía CA	0.2A
Reles	Hasta el 10 relés pueden funcionar en cualquier momento
<i>NOTE Hacer funcionar relés a los anteriores niveles de corriente proporciona entre 50.000 y 100.000 operaciones de conmutación.</i>	
Communication	Expansión – RS-485: 115 Kbps, 8 bit, paridad uniforme
Rango de temperatura de operación	-10° a +50 °C
Storage Temperature Range	-20° to +80° C
Especificaciones ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altitud: -400 ma 2000 m</li> <li>• Humedad relativa: 20% - 70%</li> <li>• Fluctuación del voltaje de suministro principal hasta un 5%</li> <li>• Categoría de sobretensión II</li> </ul>
Carcasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water and dust tight</li> <li>• Indoor use only</li> </ul>
Dimensions (H/W/D)	403 x 324 x 141 mm/16 x 13 x 5.6 inches
Fuses	Fuse F2 on PS card: 3.15A, 250V
Certification	   

- Desconexión del dispositivo/protección contra sobretensión: En la instalación del edificio utilice un cortacircuitos de 2 polos con capacidad de 10 A, certificado de conformidad con la norma IEC 60947-2 (en Estados Unidos y Canadá utilice un cortacircuitos de derivación certificado). Este paso es obligatorio para ofrecer protección contra sobretensión y desconexión de la red. El cortacircuitos debe estar en un lugar de fácil acceso y marcado como el dispositivo de desconexión del controlador.
- Voltaje del suministro principal: Conecte permanentemente el controlador a la red eléctrica de acuerdo con el código nacional correspondiente. Proporcione cableado fijo dentro de tubería flexible. Los relés deben estar protegidos adecuadamente contra sobretensión, usando un cortacircuitos de 10 A.

## 9.8 Piezas de Repuesto


- Información Preliminar
- Repuestos Contenedor Expansion
- Repuestos del Contenedor Principal
- Repuestos de la Tarjeta del Contenedor Principal

### 9.8.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR

	Trio 10 EXP
Contenedor	A
Placas del contenedor principal	B
MPN	Número de pieza Munters

### 9.8.2 REPUESTOS CONTENEDOR EXPANSION






**A4**


ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos
<b>A1.1</b>	Trio FRONT DOOR EXP PLASTIC PART V1.0.0 (SP : 207129)	MPN: 940-99-00028
<b>A1.2</b>	Trio-20 PLASTIC BOX BASE	MPN: 940-99-00007
<b>A1.3</b>	Trio HINGE PLASTIC PIN V1.0.0 (SP-207128)	MPN: 940-99-00019
<b>A2</b>	Trio-20 PLASTIC BLUE PANEL (MUNTERS LOGO)	MPN: 940-99-00001
<b>A3.1</b>	GENERAL PLASTIC LATCH	MPN: 900-99-00216
<b>A3.2</b>	ONE/ONE PRO LATCH GENERAL LOCK PLASTIC PART + LOCK FOR LATCH	MPN: 900-99-00217
<b>A4</b>	MID-RANGE MAIN GASKET V1.0.0 (SP-207122)	MPN: 940-99-00021

### 9.8.3 REPUESTOS DEL CONTENEDOR PRINCIPAL



ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos
B1	Trio-EXP 10 CARD (SP: R-Trio-EXP10)	MPN: 940-99-00029
B1.1	SWPS APV-16-12 Mean Well 115V/230V 12V 16W (SP: 370153)	MPN: 999-99-00338

## 9.8.4 REPUESTOS DE LA TARJETA DEL CONTENEDOR PRINCIPAL

ID No.	Descripción	Número Munters para pedidos
	R-Trio-EXP10: Trio EXP 10 CARD	940-99-00029
	370153: SWPS APV-16-12 Mean Well 115V/230V 12V 16W	999-99-00338

# 10 Anexo C: Instalación del Módem Celular Trio

Este documento describe cómo instalar y configurar un módem celular en una unidad Trio que no tenga este dispositivo.

- Prerrequisitos
- Instalación

## 10.1 Prerrequisitos

- Dispositivos Compatibles
- Software Necesario
- Acceso a Internet

### 10.1.1 DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Las tarjetas de pantalla Trio Display Card versión 1.1.0 o superiores son compatible con el módem.

- Pedido: 940-99-00049 Trio GLOBAL LTE CELL MODEM & EXTERNAL ANTENNA
- Para tarjetas de pantalla Trio Display Board versiones 1.0 o anteriores, comuníquese con Éxito del cliente.



Figura 1: SIM 940-99-00049, vista trasera y delantera

### 10.1.2 SOFTWARE NECESARIO

El módem celular Trio necesita instalar los siguientes softwares:

- Image Version 1.5. Consulte a un técnico de Munters cómo instalar la imagen.
- Versión de software 5.0 o superior. Actualice este software mediante la pantalla de actualización de software del Trio.

### 10.1.3 ACCESO A INTERNET

Trio tiene un sistema de prioridad para acceso a Internet:

1. Conexión LAN
2. Wi-Fi
3. Módem celular

Si hay disponible una conexión LAN, el Trio automáticamente se conecta a la web únicamente mediante la LAN, incluso si la unidad admite conexiones por Wi-Fi o módem celular. Si no hay LAN, el Trio utiliza Wi-Fi. Trio solo utiliza el módem celular cuando no hay disponible ninguna de las dos primeras opciones.

## 10.2 Instalación

- Instalación Física
- Configuración


### 10.2.1 INSTALACIÓN FÍSICA


- Módem y Tarjeta SIM
- Taladrado

#### 10.2.1.1 Módem y Tarjeta SIM


1. Ubique el lugar designado para el módem.

2. Inserte el módem en el conector y asegúrelo utilizando los dos tornillos suministrados.








3. Inserte la tarjeta SIM en la ranura SIM.



4. Presione suavemente el conector del cable en el módem.





5. Pase el cable del módem al conector como se muestra a continuación.



6. Quite la tapa sellante y conecte la antena. (Para las unidades antiguas, consulte la siguiente sección).


7. Asegure la antena utilizando la abrazadera suministrada.





### 10.2.1.2 Taladrado

En caso de que la unidad Trio haya sido enviada antes del 08/2022, se debe taladrar un agujero para el conector SMA.



1. Taladre un agujero de 6,5 mm en el lugar indicado a continuación.



2. Inserte y asegure el conector SMA.



4. Pase el cable del módem al conector como se muestra a continuación.




## 10.2.2 CONFIGURACIÓN


**NOTA** La función de módem celular se muestra únicamente si hay instalado un módem con una tarjeta SIM funcional.

Para configurar el módem celular:

1. Vaya a System > General Settings > Network (Sistema > Ajustes generales > Red).




2. En Modem celular, haga clic en **Manage** (Administrar).



3. En Modem celular, haga clic en **Manage** (Administrar).

4. Pasos finales:

- a. Activar el módem.
- b. Con los datos suministrados por su proveedor de servicio, introduzca la información en los campos.
- c. Haga clic en **Guardar**.



*(¡Solo es un ejemplo!)*

# 11 Garantía

## Garantía y asistencia técnica

Los productos de Munters están diseñados y fabricados para ofrecer un rendimiento fiable y satisfactorio, pero no es posible garantizar que carezcan de defectos; aunque son productos fiables, pueden desarrollar defectos imprevisibles, y el usuario debe tenerlo en cuenta y preparar los sistemas de alarma o emergencia oportunos para el caso de que el producto en cuestión dejara de funcionar y, a consecuencia de ello, se produjeran daños en los artículos que requieren el uso de dicho producto de Munters: de lo contrario, el usuario será totalmente responsable ante los daños que los artículos puedan sufrir.

Munters aplica esta garantía limitada al primer comprador y garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación o materiales durante un año a partir de la fecha de entrega siempre que se den unas condiciones adecuadas de transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento. La garantía se anulará si los productos se han reparado sin la autorización expresa de Munters o si se han reparado de tal forma que, en opinión de Munters, su rendimiento y fiabilidad se hayan visto mermados o si se han instalado de forma incorrecta o si han sido objeto de un uso indebido. El usuario acepta toda la responsabilidad en caso de uso incorrecto de los productos.

La garantía aplicable a los productos de proveedores externos instalados en los Trio (por ejemplo, motores eléctricos, correas, etc.) está limitada a las condiciones indicadas por el proveedor: todas las reclamaciones deben realizarse por escrito en un plazo de ocho días desde la detección del defecto y en un plazo de 12 meses desde la entrega del producto defectuoso. Munters cuenta con 30 días desde la fecha de recepción para tomar medidas y tiene derecho a examinar el producto en las instalaciones del cliente o en sus propias instalaciones (el cliente asumirá los costes de transporte).

Munters tiene la opción, a su exclusivo criterio, de sustituir o reparar gratuitamente los productos que considere defectuosos y se encargará de devolvérselos al cliente a portes pagados. Si los componentes defectuosos son piezas de poco valor comercial y ampliamente disponibles (p. ej., pernos, etc.), para el envío urgente, en el que los costes de transporte serían superiores al valor de las piezas, Munters puede autorizar al cliente a que adquiera exclusivamente las piezas de sustitución a escala local; Munters reembolsará el valor del producto a su precio de coste.

Munters no será responsable de los costes en los que se incurra para desmontar la pieza defectuosa ni del tiempo necesario para desplazarse al emplazamiento y los gastos de desplazamiento asociados. Ningún agente, empleado o distribuidor está autorizado a ofrecer ninguna garantía adicional ni a aceptar ninguna otra responsabilidad en nombre de Munters en relación con otros productos de Munters salvo si lo hace por escrito y con la firma de uno de los directivos de la empresa.

**WARNING!** *A fin de mejorar la calidad de sus productos y servicios, Munters se reserva el derecho a modificar las especificaciones incluidas en este manual en cualquier momento y sin previo aviso.*

La responsabilidad del fabricante Munters cesa en caso de:

- desmontaje de los dispositivos de seguridad
- uso de materiales no autorizados
- mantenimiento inadecuado
- uso de accesorios y piezas de repuesto no originales

Salvo que se indique lo contrario en cláusulas contractuales específicas, el usuario debe correr con los gastos asociados a lo siguiente:

- Preparación del lugar de instalación
- Aprovisionamiento de alimentación eléctrica (conductor de equipotencial de protección PE conforme a la norma CEI EN 60204-1, apartado 8.2 incluido) para conectar correctamente el equipo a la red eléctrica
- Prestación de los servicios auxiliares necesarios en función de los requisitos de las instalaciones de acuerdo con la información suministrada en relación con la instalación
- Herramientas y consumibles necesarios para el montaje y la instalación
- Lubricantes necesarios para la puesta en marcha y el mantenimiento

Es obligatorio adquirir y utilizar únicamente piezas de repuesto originales o recomendadas por el fabricante. El desmontaje y el montaje deben encomendarse a técnicos cualificados y llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El uso de piezas de repuesto no originales o un montaje incorrecto eximen al fabricante de toda responsabilidad.

La asistencia técnica y las piezas de repuesto deben solicitarse directamente al fabricante, en la [oficina de Munters más cercana](#).

